

# Netzteil tauschen oder was?

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. April 2020, 07:10

[kaneske](#) Sorry, gut dass Du da drauf geschaut hast. Selbstverständlich ist C robuster als B. Ich habe grundsätzlich B drin und einen Typ C eingebaut.

Das habe ich aus der Erinnerung verwechselt. Ich schrieb [weiter oben](#) schon das C unterwegs ist. Wäre ich selbst Elektriker, wäre das sicherlich nicht passiert.



Danke für diese wichtige Klarstellung.

## [Zitat von kaneske](#)

Hä? Du hattest vorher doch schon eine B Char 16A LS eingebaut oder was meinst du?

Wenn du C Char meinst ist das grundsätzlich nachvollziehbar dass die Sicherung hält aber ob deine Abschaltbedingung nach DIN VDE 0100-410 noch eingehalten wird kann dir nur das Messgerät verraten. Es sei denn du hast eine RCD davor, was ja mittlerweile Pflicht ist. Solltest du keinen gehabt haben, wäre dies der Moment der wesentlichen Änderung (auch bei Bauteiltausch) und somit nachrüstpflichtig...

Das mit der RCD werde ich vom Fachbetrieb prüfen lassen. Die Anlage ist 2006 gebaut und 2007 von mir übernommen worden. Aber die RCD deckt definitiv nicht für Beleuchtung und Steckdosen/Rolläden im Wohnbereich ab. Ich musste über den Hauptschalter stromlos schalten. Das hatte mich selbst gewundert, weshalb die Steckdosen im Wohnbereich nicht mit FI-Schutzschalter abgesichert wurde.

Danke nochmals dafür!