

In Arbeit

Lüftersteuerung wegen CPU Throttling

Beitrag von „kaneske“ vom 6. August 2022, 19:48

Über Kurve macht keinen Sinn bei Wasserkühlung...außer die Kurve bezieht seine Referenz aus der Wassertemperatur.

Die Sprungantwort ist viel zu langsam...